



04080

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.03451

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Легкие БЕТОНЫ» (ООО ПКФ «Легкие БЕТОНЫ»).

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 301361, Тульская область, город Алексин, улица Матросова, дом 9а. ОГРН 1157154011651. Телефон: +79105870448. E-mail: sevkss@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Легкие БЕТОНЫ» (ООО ПКФ «Легкие БЕТОНЫ»).

Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции : Россия, 301361, Тульская область, город Алексин, улица Матросова, дом 9а. ОГРН 1157154011651

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Перемычки армированные полистиролбетонные, марки по плотности: D-400, D-500, D-600, выпускаемые по ТУ 23.61.12-001-39038355-2019.

Серийный выпуск

код ОКПД 2

23.61.12

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил, условий
договоров, на соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования. ГОСТ 30403-2012 Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность. Предел огнестойкости – REI 150, расчетная нагрузка от 150 кг/м до 2000 кг/м. Класс пожарной опасности К0.

Протокол испытаний № ПБ6900.010221 от 01.02.2021 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 01.02.2021 года.

ТУ 23.61.12-001-39038355-2019.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 08.02.2021 ПО 07.02.2026



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

С.В. Булавин
инициалы, фамилия